

Piła, dnia 14 marca 2016 r.

WFP.272.14.2016.VI

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WFP.272.14.2016.VI**

dotyczy przetargu nieograniczonego na: **„Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych 1166P, 1175P, 1182P i 1203P”**

Od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1:

W kosztorysie ofertowym poz. nr 2.1.3 oraz ST D-05-03-08 podana jest emulsja kationowa modyfikowana polimerami rodzaju K1 – 70 MP, która nie jest już produkowana. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie emulsji asfaltowej modyfikowanej C 69/BP3 PU.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Uważamy, że w ogłoszonym w dniu 02.03.2016r. postępowaniu przetargowym na **„Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych 1166P, 1175P, 1182P i 1203P”** pojawił się zapis niezgodny z obowiązującym prawem polskim i Unii Europejskiej.

Od 2004 roku obowiązująca w Polsce dyrektywa Unii Europejskiej 89/106/EWG oraz Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z kolejnymi rozporządzeniami oraz Wymaganiami Technicznymi Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych Ministra Infrastruktury z 2009 r. **zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie**

a jedynie można wskazać parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi.

Tymczasem w SIWZ dot. w/w przetargu pojawiły się zapisy niezgodne z polskim i unijnym prawem.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych wraz ze ścinką poboczy na terenie powiatu pilskiego. Zakres prac obejmuje ścinkę poboczy do spadku 6% (+/- 1%), następnie wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi z zastosowaniem grysów bazaltowych frakcji 5/8 i frakcji 8/11 oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej modyfikowanej polimerem SBS K1-70 MP na niżej wyszczególnionych drogach:

- 1) nr 1166P na odcinku Leżenica – Różanka (km 2+000 do 2+900) na powierzchni 4 680 m² (900 mb);
- 2) nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – DK 11 (km 0+000 do 0+727) na powierzchni 4 507 m² (727 mb);
- 3) nr 1182P na odcinku Mościska – Grabówno (km 5+000 do 5+800) na powierzchni 4 080 m² (800 mb);
- 4) nr 1203P na odcinku Dziegciarnia – granica powiatu (km 3+800 do 4+500) na powierzchni 3 850 m² (700 mb).

Ogólny zakres robót, obejmuje odcinki dróg o łącznej powierzchni 17 117 m², długości 3 127 mb.

Pragniemy podkreślić, że ani SIWZ na realizację: **„Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych 1166P, 1175P, 1182P i 1203P”** ani prawo polskie nie mogą przewidywać sytuacji, w której można eliminować kruszywa na podstawie pochodzenia lub rodzaju skały.

Wskazywanie konkretnych materiałów (np. kruszyw) lub rodzaju ich pochodzenia dyskwalifikują pozostałe materiały, które są także zgodne z polskimi i europejskimi normami. Praktyki mające na celu eliminowanie ze stosowania pełnowartościowych materiałów narażają budżet Państwa na niepotrzebne dodatkowe koszty i nie mogą być tolerowane przez

władze samorządowe, organy administracji drogowej ani inne instytucje nadzorujące inwestycje finansowane z budżetu publicznego.

W związku z powyższym oczekujemy usunięcia w/w zapisów SIWZ i weryfikacją innych dokumentów przetargowych w celu usunięcia zapisów niezgodnych z polskim prawem oraz poinformowania o tym wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

W SIWZ w pkt.3 opis przedmiotu zamówienia zawarto wymóg wykonania prac podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni z zastosowaniem materiałów grysów bazaltowych frakcji 5-8mm i frakcji 8-11mm oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej modyfikowanej polimerem SBS K1 70MP.

Po rozpoznaniu u producentów emulsji asfaltowych aktualnie takiej emulsji modyfikowanej polimerem SBS nikt nie produkuje.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne zastosowanie emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C69BP3 modyfikowanej SBR – latex

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na Pytanie 1.