

Piła, dnia 25 lipca 2017 r.

WFP.272.51.2017.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WFP.272.51.2017.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile**

Od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. PYTANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI SALI GIMNASTYCZNEJ Z BOISKIEM

1.1. Czy należy zastosować klimatyzację (chłodzenie) na sali gimnastycznej z boiskiem?

Odpowiedź:

Klimatyzacja nie jest konieczna. Należy zaprojektować zgodnie z przepisami wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną z normowaniem temperatury w okresie zimowym.

1.2. Czy należy kontrolować i regulować wilgotność powietrza nawiewnego na sali gimnastycznej?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane.

1.3. Czy jest konieczna druga dodatkowa wentylacja nawiewno-wywiewna oraz klimatyzacja przeznaczona tylko dla boiska w sali gimnastycznej?

Odpowiedź:

Na sali gimnastycznej należy zaprojektować wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną, dla szatni wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną.

1.4 Czy możemy zrezygnować z pomieszczenia maszynowni, komory kurzowej i komory rozprężnej rzecz rozwiązania alternatywnego polegającego na umieszczeniu central wentylacyjnych na dachu obiektu?

Odpowiedź:

Dopuszcza się umieszczanie central wentylacyjnych na dachu. W takim przypadku należy zastosować glikol propylenowy zapobiegając zamarznięciu na wypadek zaniku napięcia elektrycznego.

1.5. Czy można zaproponować inny rodzaj odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych niż glikolowy np. poprzez zastosowanie rekuperatora obrotowego lub krzyżowego w centrali wentylacyjnej?

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

1.6. Czy zastosować glikol czy wodę jako czynnik grzewczy w nagrzewnicy centrali wentylacyjnej?

Odpowiedź:

W przypadku montażu urządzeń na dachu należy zastosować glikol propylenowy zapobiegając zamarznięciu na wypadek zaniku napięcia elektrycznego.

2. PYTANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ ADMINISTRACJI, KORYTARZY I SZATNI**szatnie**

2.1. Centrala wentylacyjna w szatni nie powinna pracować z recyrkulacją powietrza – DZ u 75 & 151 pkt 3. Wiąże się do z likwidacją komory mieszania w centrali. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Centrala wentylacyjna w szatni nie powinna pracować z recyrkulacją powietrza.

2.2 Czy zastosować klimatyzację (chłodzenie) w szatni ?

Jeśli tak to czy mają być to chłodnica w centrali wentylacyjnej czy klimatyzator typu Split/Multisplit, czy też wybór należy do oferenta?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane.

2.3 Czy zastosować glikol czy wodę jako czynnik grzewczy w nagrzewnicy centrali wentylacyjnej?

Odpowiedź:

W przypadku montażu urządzeń na dachu należy zastosować glikol propylenowy zapobiegając zamarznięciu na wypadek zaniku napięcia elektrycznego.

2.4. Czy należy kontrolować i regulować wilgotność powietrza nawiewnego w szatni?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane.

2.5. Czy należy osiągnąć ponadstandardowa temperaturą 31 St. pomieszczeniach natryskach.? Zgodnie z Warunkami Technicznymi Dz. U nr 75 wymagana temp. to 24 st C.

Odpowiedź:

Wystarczy temp. 24 st. C.

Administracja + korytarze

2.6 Czy zastosować w pomieszczeniach administracji klimatyzację typu SPLIT lub Multisplit?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane.

2.7. Czy konieczne jest stosowanie glikolu jako czynnika grzewczego w nagrzewnicy centrali wentylacyjnej?

Odpowiedź:

W przypadku montażu urządzeń na dachu należy zastosować glikol propylenowy zapobiegając zamarznięciu na wypadek zaniku napięcia elektrycznego.

2.8 Czy korytarze mają być klimatyzowane? Jeśli tak czy mają być to klimatyzatory SPLIT lub MULTISPLIT?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane.

2.9 . Czy można zastosować wspólną jedną centralę wentylacyjną obsługującą korytarze, pomieszczenia administracyjne oraz szatnie?

Odpowiedź:

Nie można, wymienione pomieszczenia to pomieszczenia o innych wymaganiach sanitarno – higienicznych.

3. PYTANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POWIERZCHNI UZUPEŁNIAJĄCYCH (TJ. SALEK POMOCNICZYCH 6 szt)

3.1. Czy należy zastosować klimatyzację (chłodzenie) w pomieszczeniach pomocniczych?

Jeśli tak to czy mają być to chłodnica w centrali wentylacyjnej czy klimatyzator typu Split/Multisplit, czy też wybór należy do oferenta?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane.

3.2 Czy należy kontrolować i regulować wilgotność powietrza nawiewnego w pomieszczeniach pomocniczych?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane.

3.3. Czy zastosować glikol czy wodę jako czynnik grzewczy w nagrzewnicy centrali wentylacyjnej?

Odpowiedź:

W przypadku montażu urządzeń na dachu należy zastosować glikol propylenowy zapobiegając zamarznięciu na wypadek zaniku napięcia elektrycznego.

4. POZOSTAŁE PYTANIE DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH

4.1. Proszę o wyjaśnienie zapisu o sposobie regulacji i sterowania centralami wentylacyjnymi, która jest niestandardowa, gdyż zakłada regulację udziału świeżego powietrza w powietrzu nawiewnym w zależności od wilgotności lub temperatury oraz pory dnia.

Zgodnie z ustawą ilość świeżego powietrza jaką należy zapewnić w pomieszczeniu zależy od ilości osób. Proponujemy regulację standardową tzn. utrzymanie zadanej temperatury oraz pracę wg zaprogramowanego harmonogramu tygodniowo lub godzinowego.

Odpowiedź:

Dopuszcza się utrzymanie zadanej temperatury oraz pracę wg zaprogramowanego harmonogramu tygodniowo lub godzinowego.

4.2. W specyfikacji jest mowa o opracowanie Symulacji Komputerowej Rozwoju Pożaru i Rozprzestrzeniania się Dymu.

Czy można zrezygnować z opracowania Symulacji Komputerowej Rozwoju Pożaru i Rozprzestrzeniania się Dymu jeśli nie jest wymagane przepisami przeciwpożarowymi?

Odpowiedź:

Tak można zrezygnować jeśli nie jest wymagane przepisami przeciwpożarowymi.

4.3 W specyfikacji jest mowa o pompowni pożarowej.

Czy można zrezygnować z pompowni pożarowej jeśli nie jest wymagana przepisami przeciwpożarowymi?

Odpowiedź:

Tak można zrezygnować jeśli nie jest wymagane przepisami przeciwpożarowymi.

4.4 Czy można zrezygnować z montażu instalacji kanalizacji deszczowej w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych kanałach instalacyjnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi.

4.5. Czy można zrezygnować z ogrzewania rynien deszczowych?

Odpowiedź:

Należy wykonać ogrzewanie rynien deszczowych z dopuszczeniem sterowania ręcznego.

5.PYTANIA DOT.SIECI I PRZYŁĄCZY SANITARNYCH

5.1. Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie odwodnienia parkingów dróg, czyli wykonanie kanalizacji deszczowej brudnej wraz z separatorem ropopochodnych i wpustami drogowymi?

5.2. Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie nowego przyłącza wodociągowego zgodnie z warunkami MWIK?

Odpowiedź:

Na zapytania dotyczące sieci i przyłączy sanitarnych Zamawiający odpowiedział w dniu 21 lipca 2017 r.