

Piła, dnia 15 października 2018 r.

WZP.272.74.2018.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.74.2018.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego na **Budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile**

Od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Poniżej pytania do przetargu dla „Budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”

1. W detalu D4 pokazano niewłaściwy kierunek ułożenia blachy trapezowej na dachu, stąd odwodnienie dachu zostało błędnie zaprojektowane- prosimy o weryfikację.
2. Czy Zamawiający dopuszcza na etapie przetargu wprowadzenie do wyceny rozwiązań optymalizacyjnych powodujących zmiany istotne dla projektu – w zakresie konstrukcji dachu oraz warstw dachowych.
3. Czy w związku z licznymi pytaniami Zamawiający rozważa przełożenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

1. W załączeniu do pisma poprawiony rysunek D4 – Attyka szklana.
2. Nie.
3. Zamawiający pismem z dnia 12 października 2018 r. zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 06 listopada 2018 r.

Pytanie 2:

Proszę o odpowiedź na pytanie dot. wykończenia pomieszczeń. Czy na tynkach gipsowych ścian oraz sufitów należy wykonać warstwę gładzi szpachlowej?

Odpowiedź:

Produkt końcowy czyli gładkość musi spełniać wszystkie normy branżowe.

Pytanie 3:

Pytania dotyczące przygotowania oferty na budowę hali sportowej w Pile (sprawa nr WZP.272.74.2018.I):

1. Czy instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu ma być izolowana?

Odpowiedź:

Nie ma konieczności izolacji rurociągów instalacji podciśnieniowej dachu prowadzonej wewnątrz budynku.