

Piła, dnia 16 października 2018 r.

**WZP.272.74.2018.I**

**Do wszystkich Wykonawców  
w postępowaniu o nr WZP.272.74.2018.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego na **Budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej w Pile**

Od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

**Pytanie 1:**

Pytanie dotyczące przygotowania oferty na budowę hali sportowej w Pile (sprawa nr WZP.272.74.2018.I):

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym nasadzeń zieleni, jaki ma być obwód drzew do nasadzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określa wysokość drzew do nasadzenia:

- buk zwyczajny – 1,50 m,
- katalpa – 1,50 m.

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuszcza łączenie mechaniczne membrany do warstw dachu zamiast klejenia?

**Odpowiedź:**

Nie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.