

Piła, dnia 19 października 2018 r.

WZP.272.74.2018.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.74.2018.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego na **Budowę hali sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej w Pile**

Od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Pytanie dotyczące przygotowania oferty na budowę hali sportowej w Pile (sprawa nr WZP.272.74.2018.I):

Jakie obciążenie poziome powinna przenieść balustrada trybun?

Odpowiedź:

Obciążenie poziome dla balustrady wynosi 3,0-5,0 KN/m², zalecane 3,0 KN/m². Obciążenie technologiczne i montażowe 1,5 KN/m².

Pytanie 2:

Proszę o podanie grubości oraz kolorystyki membrany dachowej.

Odpowiedź:

Grubość 1,5 mm, kolor jasno szary.