

Piła, dnia 30 października 2018 r.

WZP.272.74.2018.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.74.2018.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego na **Budowę hali sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej w Pile**

Od Wykonawcy wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie:

W związku z brakiem dostępności płyt OSB o grubości 20mm (zgodnie z rysunkiem technicznym), proszę o informację jakiej grubości należy przyjąć płytę (18mm, 22mm)?

Odpowiedź:

Należy przyjąć płytę o grubości 22 mm.