

**WZP.272.23.2019.I**

Piła, dnia 7 maja 2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
w postępowaniu o nr WZP.272.23.2019.I**

dot. przetargu nieograniczonego pn. **Remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno – Kulturalno – Naukowej Centrum „ISKRA” w ramach projektu pt. Nowoczesne Centra Społeczno – Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile**

Informuję, że od Wykonawcy wpłynęły zapytania o następującej treści:

**I**

**Pytanie nr 1:**

Panele akustyczne. Proszę o uszczegółowienie parametrów dotyczących paneli akustycznych odpowiedz z dnia 18.04.19 dotycząca ilości otworów nie jest wystarczająco precyzyjna co daje nieograniczony praktycznie wachlarz nie tylko jakościowy ale i cenowy.

**Odpowiedź:**

Współczynnik pochłaniania dźwięku dla zastosowanych płyt akustycznych zgodnie z normą EN ISO 11654 winien wynosić  $\alpha_{p=0,8}$ ; klasa pochłaniania dźwięku co najmniej "B", nadto rozwiązanie akustyczne winno być wykonane wg załączonego schematu. Panele akustyczne winny charakteryzować się trwałością podczas codziennego użytkowania (odporność na uszkodzenia mechaniczne), wykończenie wierzchnie powinno umożliwiać utrzymanie paneli w czystości.

Panele perforowane, laminowane na biało, 1880 otworów na 1 m<sup>2</sup>, montaż 250 m<sup>2</sup> paneli.

W załączeniu do pisma schemat.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o podanie parametrów technicznych urządzeń do sterowania oświetleniem Sali widowiskowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. W ramach użytkowania pomieszczenia sali należy zapewnić jedynie możliwość ściemniania oświetlenia głównego, scenicznego oraz możliwość załączania sekwencyjnego oświetlenia sceny i oświetlenia scenicznego. Tablicę sterującą umieścić w zasceniu.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie parametrów projektora multimedialnego (rzutnika).

**Odpowiedź:**

Dane projektora:

Natężenie światła barwnego 8.000 lumen- 5.600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Natężenie światła białego 8.000 lumen- 5.600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Natężenie światła barwnego w orientacji pionowej 8.000 lm

Natężenie światła białego w orientacji pionowej 8.000 lm



Rozdzielczość WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Współczynnik proporcji obrazu 16:10

Stosunek kontrastu 2.500.000 : 1

Źródło światła Laser

Czas pracy źródła światła min 20 tys godzin

Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów

Obiektyw Optyczny

Rozmiar projekcji 50 cali - 300 cali

Odległość projekcyjna, system szerokokątny min 9,0 m

Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele min 12 m

Przylączy Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, HDBaseT, Wejście BNC, Wejście HDMI, Wejście DVI, Wyjście VGA, Wejście VGA, USB 2.0

Funkcje Optymalizacja 4K, Czerń absolutna, Automatyczna kalibracja, Wbudowany głośnik, Interpolacja klatek, Pamięć pozycji obiektywu

Tryby kolorów Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

Zużycie energii do 650 W, do 450 W (tryb ekonomiczny) do 1,0 W (w trybie czuwania),

Poziom hałas Tryb normalny: do 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: do 30 dB (A)

Gwarancja - 60 miesięcy lub 20.000 h

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie projektora multimedialnego o lepszych parametrach.

#### **Pytanie nr 4:**

Proszę o podanie miejsca montażu rozdzielnic głównej (RG).

#### **Odpowiedź:**

Montaż rozdzielnic RG wykonać w pomieszczeniu nr 1.06 na parterze.

#### **Pytanie nr 5:**

Proszę o podanie współczynnika izolacyjności U okna, ponieważ w kosztorysie ofertowym przyjęto  $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  natomiast w dokumentacji technicznej  $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

#### **Odpowiedź:**

Współczynnik izolacyjności  $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

#### **Pytanie nr 6:**

czy Zamawiający wymaga montażu tłumików po stronie czerpni/wyrzutni w instalacji wentylacji mechanicznej? Jeśli to wymagane to, czy tłumiki można przewidzieć tak jak na części instalacji nawiewu i wywiewu?

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga tłumików po stronie czerpni/wyrzutni, tłumiki mają stanowić wyposażenie centrali wentylacyjnej.

#### **Pytanie nr 7:**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego p.n. „Remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno – Kulturalno – Naukowej Centrum „ISKRA” w ramach projektu pt. Nowoczesne Centra Społeczno – Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów „ zwracam się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie warunku doświadczenia o „rozbudowę”.



## **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść pkt 5.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„5.2. spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (rozumiane jako dwa zamówienia/dwie umowy), gdzie na przedmiot zamówienia składało się wykonanie przebudowy lub rozbudowy lub remontu budynku (wraz z instalacją wod. kan., centralnego ogrzewania i instalacją elektryczną) o łącznej w ramach dwóch zamówień wartości robót min. 4 000 000 zł.”

## **II**

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 15 maja 2019 r. Zmianie ulega pkt 11.13. SIWZ, pkt 14.1. SIWZ oraz pkt 15. SIWZ.

### **11.13. Opakowanie i oznakowanie ofert.**

Ofertę należy umieścić w podwójnym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie wewnętrzne winno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy, opakowanie zewnętrzne zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Starostwo Powiatowe w Pile**

**al. Niepodległości 33/35**

**64-920 Piła**

opisane hasłem: „**Remont kompleksu budynków**”

**Nie otwierać przed godziną 10<sup>30</sup> dnia 15 maja 2019 r.**

**14.1.** Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:

**Starostwo Powiatowe w Pile**

**al. Niepodległości 33/35**

**64-920 Piła**

**w sekretariacie Starosty Pilskiego (pokój 111)**

**w terminie do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 10<sup>00</sup>**

### **15. Miejsce oraz termin otwarcia ofert**

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile,

**al. Niepodległości 33/35, pokój 314**

**w dniu 15 maja 2019 r. o godzinie 10<sup>30</sup>**