

WZP.272.25.2019.I

Piła, dnia 19 kwietnia 2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.25.2019.I**

dot. przetargu nieograniczonego pn. **Rewitalizacja stadionu przy ul. Okrzei 4 wraz z przynależnym mu terenem w ramach projektu pt. Nowoczesne Centra Społeczno – Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile**

Informuję, że od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o podanie miejsca wywozu i składowania nadmiaru ziemi w robotach drogowych. Czy obowiązek składowania będzie należał po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca ma obliczyć cenę oferty wliczając w nią wszystkie koszty jakie jest w stanie przewidzieć, że poniesie w trakcie realizacji zamówienia (np. wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, tymczasowych i towarzyszących, utrzymania zaplecza, związanych z wywiezieniem gruzu, z wywiezieniem ziemi).

Wykonawca ma obowiązek składowania ziemi i gruzu.

Pytanie 2:

Proszę o określenie ilości altan drewnianych. Z dokumentacji wynika że są 4 szt. w kosztorysie występuje 6 szt.

Odpowiedź:

Altany drewniane – 4 szt.

Pytanie 3:

Czy istnieje możliwość zastosowania obrzeży 6x20.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem należy zastosować obrzeża 6x20 cm.

Pytanie 4:

Z dokumentacji wynika, że wszystkie chodniki mają być wykonane na podsypce piaskowej co może powodować obniżoną trwałość nawierzchni?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać chodniki na podsypce cementowo – piaskowej.