

WZP.272.25.2019.I

Piła, dnia 23 kwietnia 2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.25.2019.I**

dot. przetargu nieograniczonego pn. **Rewitalizacja stadionu przy ul. Okrzei 4 wraz z przynależnym mu terenem w ramach projektu pt. Nowoczesne Centra Społeczno – Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile**

Informuję, że od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Proszę o dokładne podanie ilości obrzeży betonowych? Z projektu wnioskuję, iż ilość tych obrzeży wnosi ok. 1250m

Pytanie 2:

Czy na ścieżkach wokół stadionu mają być zastosowane obrzeża? Jeżeli tak to w jakiej ilości i w jakich rozmiarach?

Odpowiedź:

Łącznie obrzeży (płyta + chodnik na koronie + chodnik dolny wzdłuż korony po stronie wiaty) wynosi $969+1262+244=1275$ mb.

Obrzeże jak dla ruchu pieszego 6x20 cm.