

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.41.2020.I**

dot. przetargu nieograniczonego p.n.: „**Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile**”

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1:

W związku z ponownym ogłoszeniem przetargu prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące opraw C1. Czy każda ze stron ma się załączać niezależnie? Czy dopuszcza się wspólne załączanie?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się wspólnego załączania. Zgodnie z opisem w projekcie każda strona ma załączać się niezależnie.

Pytanie nr 2:

Czy zamiast opraw C1 można zastosować dwie osobne oprawy które również będą sterowane niezależnie?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 3:

Czy w kinkietach C1 i C2 świecących w bezpośrednio/pośrednio diody muszą być RGBW czy inwestor zaakceptuje rozwiązanie RGB z których uzyska się również kolor biały?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem oprawa winna posiadać diody RGBW, przy czym dioda "W" ma mieć barwę 3000K.

Pytanie nr 4:

Czy w pozostałych oprawach za wyjątkiem C1 i C2 można stosować osobne zasilacze na niskie napięcie poza obudową oprawy?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania opraw z osobnym zasilaczem. Wszystkie pozostałe oprawy monokolor powinny mieć wbudowany zasilacz i być zasilane napięciem 230V.

Pytanie nr 5:

Czy elementy systemu DMX mogą być inne niż montowane na szyn DIN?

Odpowiedź:

Elementy systemu DMX mają być montowane na szynie DIN w zabudowanej rozdzielni zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6:

Czy inwestor dopuszcza lampy C1 i C2 w kolorze szarym (aluminium?)

Odpowiedź:

RAL opraw C1 i C2 jest określony w opisie. Ma być zbliżony do koloru elewacji. Nie dopuszcza się stosowania opraw w kolorze szarym (aluminiowym).

Pytanie nr 7:

Czy oprawy C1 i C2 mogą występować w wersji podłużnego profilu aluminiowego z którego jesteśmy w stanie uzyskać ten sam kąt rozsyłu a nie tubusa świecącego góra dół?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania opraw C1 i C2 w wersji podłużnego profilu aluminiowego. Zgodnie z opisem w projekcie oprawy C1 i C2 mają mieć kształt tubusa.

Pytanie nr 8:

Czy dopuszcza się stosowanie innego systemu niż DMX?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 9:

Czy dopuszcza się montowanie driverów dmx wewnątrz oprawy bądź przy niej?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem projektu elementy systemu DMX mają być zabudowane w rozdzielni. Nie dopuszcza się stosowania tych elementów poza rozdzielnią.

Pytanie nr 10:

Czy oświetlenie flagi na wieży może być realizowane za pomocą opraw z szerszą optyką niż 15 stopni?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w projekcie oprawy mają posiadać optykę 15 stopni. Dopuszcza się stosowanie optyki "+, -" 2 stopnie.

Pytanie nr 11:

Czy oprawa D i E może być montowana bez rastra ograniczającego olśnienie?

Odpowiedź:

Oprawy D i E powinny posiadać raster ograniczający olśnienie zgodnie z opisem w projekcie.

Pytanie nr 12:

Czy inwestor dopuszcza stosowanie oprawy F z kątem rozsyłu SPOT 10 stopni?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w projekcie oprawa F posiada kąt rozsyłu 3 stopnie. Dopuszcza się stosowanie optyki "+, -" 2 stopnie.

Pytanie nr 13:

Czy oprawy G2 można zastąpić dwoma oprawami świecącymi osobno w górę i osobno w dół?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 14:

Czy oprawy D i E mogą mieć kształt okrągły?

Odpowiedź:

Nie. Oprawy D i E powinny posiadać kształt sześcianu i parametry zgodne z opisem.

Pytanie nr 15:

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Oprawy oświetleniowe stosowane w biurach muszą spełniać wymagany parametr $UGR \leq 19$

Tablica 5.26 – Biura

Nr ref.	Typ obszaru, zadanie lub działalność	E_m lx	UGR_L –	U_o –	R_a –	Wymagania specyficzne
5.26.1	Segregowanie, kopiowanie itp.	300	19	0,40	80	
5.26.2	Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych	500	19	0,60	80	Praca – DSE, patrz 4.9.
5.26.3	Rysowanie techniczne	750	16	0,70	80	
5.26.4	Stanowiska pracy CAD	500	19	0,60	80	Praca – DSE, patrz 4.9.
5.26.5	Pokoje konferencyjne i pokoje spotkań	500	19	0,60	80	Zaleca się, aby oświetlenie było sterowane.
5.26.6	Miejsce recepcji	300	22	0,60	80	
5.26.7	Archiwa	200	25	0,40	80	

W specyfikacji wymagań dla opraw oświetleniowych dla budynku A/B poz. 195 – 211 (str. 17/18) i dla budynku C poz. 552 i 553 (str. 419/420) Załącznik_8_cz_8 Starostwo_Piła_14.07.2020 DLA OFERENTA.pdf wymagany prawem parametr UGR nie został określony. Proszę o podanie które oprawy i w jakich ilościach muszą spełnić parametr $UGR \leq 19$

Odpowiedź:

Ilość i rodzaj opraw zaprojektowano zgodnie z normą dla poszczególnego typu pomieszczenia.

Pytanie nr 16:

Na str. 17 Poz. 194 w Załącznik_8_cz_8 Starostwo_Piła_14.07.2020 DLA OFERENTA.pdf podano „Demontaż sodowych źródeł światła w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) – 40 szt. W przedmiarze nie wyspecyfikowano pozycji związanej z wymianą zdemontowanych źródeł światła.

Proszę o informację czy zamawiający wymaga, aby pozostawić oprawy po zdemontowaniu źródeł światła czy też należy wymienić je na nowe. W przypadku wymiany na nowe proszę o dodanie pozycji w kosztorysie i określenie rodzaju źródła światła, które należy zamontować.

Odpowiedź:

Należy dokonać demontażu opraw zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 17:

Proszę o określenie sposobu montażu (natynkowy / sufit podwieszany) dla opraw (Załącznik_8_cz_8 Starostwo_Piła_14.07.2020 DLA OFERENTA.pdf):

- i. Oprawa B poz. 197
- ii. Oprawa B +1h poz. 198
- iii. Oprawa J poz. 204
- iv. Oprawa J + 1h poz. 205

Odpowiedź:

Wymagany sposób montażu: natynkowy.

Pytanie nr 18:

Na str. 420, Załącznik_8_cz_8 Starostwo_Piła_14.07.2020 DLA OFERENTA.pdf wyspecyfikowana jest oprawa bez podanej ilości szt.

Oprawa LED 40W +1h, 120x30cm, strumień świetlny 3600lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100lm/W, barwa światła powyżej 3000K, kąt świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, n/t, IP20, wsp. RA>80

Proszę o informację czy wyspecyfikowana oprawa wchodzi w skład zamówienia. Jeśli tak to proszę o podanie ilości szt.

Jeśli nie to proszę o potwierdzenie, że w budynku C nie przewidziano oświetlenia awaryjnego?

Odpowiedź:

W załączeniu zmieniony przedmiar.

Pytanie nr 19:

czy wszystkie wymagania zawarte w punkcie 5.2.1 należy traktować łącznie tj. Wykonawca wykonał minimum 5 zamówień o łącznej wartości 1 mln. zł. brutto. (np. może być 10 zamówień, których łączna wartość wynosi minimum 1 mln zł.)

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt 5.2.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„5.2.1. Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał pięć robót budowlanych (rozumianych jako pięć zamówień/pięć umów) gdzie na przedmiot zamówienia składało się wykonanie termomodernizacji budynku (obejmujące co najmniej wymianę okien, docieplenie ścian, docieplenie dachu, wymianę obróbek blacharskich) o łącznej wartości robót min. 1 000 000 zł brutto.”

Pytanie nr 20:

czy w przytoczonym powyżej punkcie 5.2.1. rodzaj robót należy traktować łącznie (np. jedna umowa dotyczyła docieplenia ścian i wymiany stolarki, druga termomodernizacji dachu czy stropodachu i obróbek blacharskich a kolejne umowy były realizowane w jeszcze innych kombinacjach - łącznie minimum 5 umów wyczerpuje rodzaje robot przytoczonych w SIWZ)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na przedmiot każdego zamówienia (umowy) składać się winno wykonanie termomodernizacji budynku (obejmujące co najmniej wymianę okien, docieplenie ścian, docieplenie dachu, wymianę obróbek blacharskich).

Pytanie nr 21:

w punkcie 6,2 SIWZ zobowiązano wykonawcę do dołączenia do oferty kosztorysu. czy forma kosztorysu jest dowolna (tj. uproszczony, szczegółowy).

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 22:

Proszę o potwierdzenie / wyjaśnienie: Czy w związku z przyjętą w projekcie umowy formułą wynagrodzenia kosztorysowego - wiążące dla stron będą ceny jednostkowe robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 11 ust. 6 Wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 23:

Czy można dostarczyć kilka kosztorysów- na roboty budowlane, instalacje elektryczne,, instalacje fotowoltaiczna, instalacje sanitarne

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy/kosztorysy ofertowe, należy sporządzić zgodnie z pkt 17.2. SIWZ oraz zgodnie z pkt 11.5. SIWZ.