

Piła, dnia 08 lutego 2012 r.

WAI.272.4.2012.XII

**Do wszystkich uczestników postępowania,
w przetargu nieograniczonym
o nr identyfikacyjnym WAI.272.4.2012.XII**

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu oznaczonym tytułem:

„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie”

wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej Zamawiający zamieścił SST dot. podbudowy tłuczniowej, natomiast w kosztorysie ofertowym jest podbudowa betonowa, czy Zamawiający zamieści SST dot. podbudowy betonowej?

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące podbudowy z chudego betonu. W załączeniu do pisma SST D-04.06.01 – „Podbudowa z chudego betonu” – Załącznik nr 1.

Pytanie 2:

Wg Pkt. 13 Przedmiaru obrzeża ustawione mają być na podsypce cem.-piaskowej. Natomiast zgodnie z załączoną SST D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE w pkt. 5.3; 8.2; 9.2 występują zapisy mówiące o wykonaniu ławy zgodnie z dokumentacją.

Prosimy o załączenie opisu technicznego lub rysunku – przekroju lub szczegółu określającego wymiary ławy i rodzaj materiału.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót obrzeże betonowe 30 x 8 winno być ustawione na podsypce cementowo – piaskowej, zgodnie z dokumentacją techniczną. Pkt 5.3 SST D-08.03.01 – Betonowe obrzeża chodnikowe – nazwany został „podłoże lub podsypka (ława)”. W dokumentacji ława pod obrzeża betonowe nie występuje, występuje natomiast podsypka cementowo – piaskowa, która w ramach realizacji zadania winna być wykonana. Wyjaśnienie to odnosi się również do pkt. 8.2 jak również do pkt. 9.2.

Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do niniejszego pisma zawierają szczegóły dotyczące zastosowanych rozwiązań.

Pytanie 3:

Wg Pkt. 19 Przedmiaru nawierzchnia wjazdów do posesji ma być wykonana na podbudowie betonowej bez dylatacji – grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

SST D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego nie określa wymagań dla tego rodzaju podbudowy. Prosimy o załączenie opisu technicznego lub rysunku – przekroju lub szczegółu określającego klasę wymaganego betonu.

Odpowiedź:

W załączeniu do pisma SST D-04.06.01 – „Podbudowa z chudego betonu” – Załącznik nr 1.