Piła, dnia 30 kwietnia 2012 r.

WAI.272.12.2012.III

Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WAI.272.12.2012.III

dot. przetargu nieograniczonego na „Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Pile w ramach zadania pn.: „Założenie lotniska cywilnego użytku publicznego”

Od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1:
Czy słupek stosowany w ogrodzeniu musi mieć profil dociskowy a panele ogrodzeniowe czy mają być mocowane na tzw. zakładkę?
Odpowiedź:
Słupek zastosowany w przedmiotowym ogrodzeniu musi mieć profil dociskowy a panele ogrodzeniowe muszą być mocowane na zakładkę.
Pytanie 2:
Czy odkos ma być zespawany ze słupkiem?
Odpowiedź:
Odkos ma być monolitycznie (zaspawany) razem ze słupkiem ogrodzeniowym.
Pytanie 3:
Czy Concertina ma być ze stali nierdzewnej 304L?
Odpowiedź:
Concertina musi być ze stali nierdzewnej 304L.
Pytanie 4:
Jaka ilość ogrodzenia będzie montowana na podstawach systemowych, a jaka z betonową podwaliną standardowo w gruncie?
Odpowiedź:
Ilości montażu na podstawach systemowych oraz standardowo w gruncie przedstawione zostały w kosztorysie ofertowym dla niniejszego zadania.

Pytanie 5:

Czy wykonawca musi przedstawić referencje z wykonanych inwestycji w zakresie dostawy i montażu ogrodzeń – jeśli tak, to w jakim zakresie bądź na jaką wartość minimalną?

Odpowiedź:

Wykonawca nie musi przedstawić referencji z wykonanych inwestycji w zakresie dostawy i montażu ogrodzeń.