

Piła, dnia 10 kwietnia 2015 r.

WFZ.272.14.2015.V

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WFZ.272.14.2015.V**

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

„Wykonanie monitoringu”

wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie:

Udzielając odpowiedzi dotyczącej projektu budowlano-wykonawczego instalacji monitoringu w pkt. 4 Opis zastosowanych urządzeń ppkt. 4.2 Videoserwer Zamawiający podał zapisy kluczowe, spełniające podstawowe/minimalne wymagania, jednakże wymagania te nadal wskazują tylko na jednego producenta rejestratora.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości dysków wbudowanych przy zachowaniu sumarycznej pojemności do 18TB?

Proszę również o podanie przynajmniej dwóch producentów rejestratora spełniających dokładnie wszystkie parametry techniczne i funkcje zawarte w ostatnich odpowiedziach, przy wyborze których kierował się Zamawiający.

Odpowiedź:

Sumaryczna pojemność dysków powinna wynosić minimum 15 TB i zapewniać zapis minimum 30 dniowy.

Zamawiający nie wskazuje nazw producentów rejestratora.