

Piła, dnia 17 kwietnia 2015 r.

WFZ.272.19.2015.VI

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WFZ.272.19.2015.VI**

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**„Przebudowę drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo – dobudowa zatoki
autobusowej i chodnika”**

Od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie 1:

Wg odpowiedzi z dnia 15 kwietnia 2015r. należy przyjąć krawężnika 15x30x100 w ilości 63,96 mb. Co z krawężnikiem 12x25x100, który występuje w dokumentacji w ilości 43,34 mb?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że krawężnik 12x25x100 w ilości 43,34 mb występuje na połączeniu projektowanej zatoki autobusowej z krawędzią jezdni drogi powiatowej. Krawężnik ten uwzględniony jest w przedmiarze robót i nie stoi w sprzeczności z ST.